

**ETUDE PREALABLE A L'ELABORATION D'UN SCHEMA DIRECTEUR DE GESTION DES EAUX PLUVIALES**

**MAÎTRE D'OUVRAGE :**

**COMMUNAUTE DE COMMUNES SOMME SUD-OUEST**

TERRITOIRE DU SUD-OUEST AMIENOIS



**PLAN N°9a - BRIQUEMESNIL-FLOXCOURT**



**Légende :**

**Urbanisme :**

- Limites communales
- Bâti
- Dents creuses (AUDDICE, 2021)
- OAP (AUDDICE, 2021)

**Hydrologie :**

- Cours d'eau
- Axes de ruissellement
- Mare
- Surfaces en eau, étangs

**Réseau pluvial :**

- Réseau pluvial (séparatif ou unitaire)
- Fossé / Noue
- Ouvrages de gestion des eaux pluviales
- Puisard

**Milieux sensibles :**

- Périmètre de Protection Rapprochée de captage AEP
- Zones à Dominante Humide
- Enveloppe de PPRI
- Zones inondables

**Éléments paysagers d'intérêt hydraulique :**

- Haies
- Talus

**Propositions d'aménagements dans le cadre du zonage :**

- Canalisations
- Fossé / Noue
- Talus / Merlon
- Ouvrage tampon

**Zonage de gestion des eaux pluviales :**

- Exutoires identifiés et débits de fuite autorisés : (ALISE, 2021)**
- Milieu Naturel - 2 l/s/ha aménagé
  - Milieu Naturel - 1 l/s/ha aménagé
  - Voirie ou réseau - 2 l/s/ha aménagé
  - Voirie ou réseau - 1 l/s/ha aménagé
  - Infiltration obligatoire
  - Exutoire à créer

**Prescriptions associées aux dents creuses : (ALISE, 2021)**

- 1a - Sous-sol interdit. Rehausse de la cote plancher de 30 cm par rapport au TN.
- 1b - Gestion des eaux pluviales à la parcelle obligatoire.
- 1c - Rehausse de la cote plancher et construction en éloignement de la route.
- 1d - Préconisation particulière. Se référer au rapport de phase 2 d'ALISE.
- 2 - Urbanisation ou densification déconseillées.

ALISE ENVIRONNEMENT - FEVRIER 2021

0 300

mètres  
Échelle 1:2 500

